ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Φ/Β
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 400 kWp
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 2,1 Μ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1212 Χ 1.94 Μ2 = 2351.28 Μ2
ΕΜΒΑΔΟ ΟΙΚΙΣΚΟΥ = 15 Μ2
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ
8358.07 * 0.60 = 5014.84 Μ2
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ
2366.28 Μ2 < 5014.84 Μ2

ΤΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΟΜΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 25 ΜΟΙΡΩΝ

Απόσπασμα ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Απόσπασμα χάρτη ΑΓΡΙΝΙΟΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 50.000

Απόσπασμα πινακίδας ΓΥΣ 5292/1
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ρ Ε Μ Α Ζ Α Γ Α Ρ Ο Λ Α Κ Κ Ο Υ
Ρ Ε Μ Α Μ Α Υ Ρ Ο Λ Α Κ Κ Ο Υ
Ρ Ε Μ Α Μ Α Υ Ρ Ο Β Ο Υ Ν Ο Υ
Ρ Ε Μ Α Π Α Π Α Δ Α Τ Ω Ν
Ρ Ε Μ Α Κ Α Τ Ω Κ Α Λ Α Μ Α Κ Ι Ο Υ
Ρ Ε Μ Α Ν Ε Α Σ Α Π Ο Β Α Θ Ρ Α Σ
Α Π Ο Β Α Θ Ρ Α
Α Π Ο Β Α Θ Ρ Α
Α Π Ο Β Α Θ Ρ Α